

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ГУ МЧС России по Свердловской области**

г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8-А; т. 312-44-09

**Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по СО**

г. Екатеринбург ул. Белинского, 115; т. 251-05-33

**Отдел надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»**

**Отделение надзорной деятельности (по Кировскому району**

**МО «город Екатеринбург»)**

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 374-08-34; [ogpn0002@mail.ru](mailto:ogpn0002@mail.ru)

**Предписание № 2-243/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Муниципальному автономному дошкольному образовательному  
учреждению – детскому саду № 372**

**законному представителю юридического лица**

**Заведующему МАДОУ – детского сада № 372**

**Коноваловой Анне Геннадьевне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.)

В период с 10 часов 00 минут «12» сентября 2016 года по 16 часов 00 минут «03» октября 2016 года инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УРЦиПР ГУ МЧС России по СО старшим лейтенантом внутренней службы Сбродовым С. В. проведена плановая, выездная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях МАДОУ – детского сада № 372, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 75 «А», совместно с заведующим МАДОУ – детским садом № 372 Коноваловой А. Г.  
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Противопожарные двери помещения венткамеры (по плану БТИ № 37, 1 этаж), помещения электрощитовой (по плану БТИ № 33, 1 этаж) не имеют приспособлений для	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 88, п. 8 «Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а	01.03.2017г.	



	самозакрывания	противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре»	
2.	В помещении электрощитовой (по плану БТИ № 33, 1 этаж) не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 22 «Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями»	01.03.2017г.
3.	На 2-м этаже здания детского сада запасные эвакуационные выходы, ведущие из групповых ячеек на лестницы 3-го типа (наружные), имеют запоры на дверях эвакуационных выходов и не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 35 «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»	01.03.2017г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.



Инспектор ОНДиПР Кировского района  
/Сбродов С. В./

" 03 " 10 2016г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

" 03 " 10 2016г.

тел. доверия: (495) 216-99-99 – Департамент надзорной деятельности МЧС России  
тел. доверия: (343) 312-99-99 – Управление надзорной деятельности УРЦ  
тел. доверия: (343) 262-99-99 – ГУ МЧС России по Свердловской области